

## Rapporto di prova n° 18LA01533 del 03.04.2018



**Laboratorio cantonale**  
**6500 Bellinzona**

Cooperativa Elettrica Faido  
Via Cantonale 22  
6760 Faido

<b>Descrizione campione:</b>	ACQUA IN RETE	<b>Data prelievo:</b>	28.03.2018
		<b>Data accettazione:</b>	29.03.2018
<b>Punto di prelievo:</b>	FONTANA - PIAZZA OSCO 6765 FAIDO- OSCO	<b>Data inizio analisi:</b>	29.03.2018
		<b>Data fine analisi:</b>	03.04.2018
<b>Codice punto</b>	AQ043	<b>Temperatura prelievo:</b>	5.8 °C
<b>Fornitore:</b>	AAP FAIDO	<b>Prelievo eseguito da:</b>	AAP /

<b>N° Ordine</b> 18-000994	<b>Tariffa</b> Vedi tariffario	<b>Condizioni</b> Vedi Condizioni generali	<b>Netto</b> fr. 56.10	<b>IVA esclusa</b>	<b>Seguirà fattura</b>
-------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	--------------------	------------------------

### Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml


### Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2017).

Laboratorio cantonale

Responsabile di reparto

Dr. med. vet. P. Giannini



## Rapporto di prova n° 18LA01534 del 03.04.2018



18LA01534

**Laboratorio cantonale  
6500 Bellinzona**

 Cooperativa Elettrica Faido  
Via Cantonale 22  
6760 Faido

<b>Descrizione campione:</b>	ACQUA IN RETE	<b>Data prelievo:</b>	28.03.2018
		<b>Data accettazione:</b>	29.03.2018
<b>Punto di prelievo:</b>	FONTANA - LAVATOIO FREGGIO 6767 FAIDO- OSCO	<b>Data inizio analisi:</b>	29.03.2018
		<b>Data fine analisi:</b>	03.04.2018
<b>Codice punto</b>	AQ045	<b>Temperatura prelievo:</b>	7.7 °C
<b>Fornitore:</b>	AAP FAIDO	<b>Prelievo eseguito da:</b>	AAP /

<b>N° Ordine</b> 18-000994	<b>Tariffa</b> Vedi tariffario	<b>Condizioni</b> Vedi Condizioni generali	<b>Netto</b> fr. 56.10	IVA esclusa	Seguirà fattura
-------------------------------	-----------------------------------	---	---------------------------	-------------	-----------------

### Analisi

Descrizione	Metodo	Risultato	Unità di misura
Escherichia coli	SOP-LAB147	0	UFC/100ml
Enterococchi	SOP-LAB146	0	UFC/100ml
Germi aerobi mesofili	SOP-LAB150	< 10	UFC/ml

### Giudizio:

Limitatamente ai parametri investigati, il campione analizzato è risultato conforme all'Ordinanza del DFI sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (OPPD) del 16.12.2016 (Stato 01.05.2017).

 Laboratorio cantonale  
Responsabile di reparto


  
Dr. med. vet. P. Giannini